

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхняя Пышма,
ГО Среднеуральск
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма; ул. Феофанова, 1
тел.(34368) 3-86-33 факс. (34368) 3-86-33

Предписание № 8/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 36"

Заведующему МАДОУ "Детский сад № 36",

Гаяновой Светлане Анатольевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск – начальника ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Бугреева А.И. № 8 от «27» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «05» февраля по «06» февраля 2020 проведена плановая выездная проверка начальником ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Бугреевым Александром Ивановичем, старшим инспектором ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Мамедовой Валерией Юрьевной., инспектором ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Труфановым Вадимом Александровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)


объектов защиты, территории и зданий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 36", расположенного по адресу: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 37-а.



(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ "Детский сад № 36" Гаянова С.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывается только в случае выполнения
1.	<p>Не соблюдены лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; - организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты. <p>Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров и помещений, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах</p>	<p>Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)²</p> <p>Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"³.</p> <p>ФЗ-№ 184 «О техническом регулировании» ч.1 ст. 46, ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; СНИП 2.01.02-85* п. 4.15, СНИП 21-01-97* п.6.18*</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.</p> <p>Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре.</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при</p>	01.10.2020	<p>Сделано</p> 

		пожаре), а также снимать их;		
2.	<p>Не обеспечено проверяемым лицом наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны. (гладильное помещение, прачечная)</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	01.10.2020	<p>Всех.</p> 
3.	<p>Не соблюдены собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке, назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличию системы обеспечения пожарной безопасности; - конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности; - обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; - организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты. <p>Двери складских, производственных и технических помещений не выполнены с требуемым пределом огнестойкости с устройствами для</p>	<p>Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР). ФЗ-№184 «О техническом регулировании» ч.1 ст. 46; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; табл. 23, 24. СНиП 2.08.02-89* п. 1.82; СНиП 2.08.02-85 п. 3.21 Двери пожароопасных и технических помещений (электрощитовых, кладовых для хранения сгораемых материалов, вентиляционных камер и др.) должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6ч. СНиП 21-01-97 п. 5.14 табл. 2, п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. СП 2.13.130.2012 п. 5.4.20 Требования к ограждающим конструкциям складских помещений, кладовых для хранения белья, кладовых горючих материалов, гладильных, мастерских, помещений для монтажа станковых и объемных</p>	01.10.2020	<p>Всех.</p> 

<p>самозакрывания (гладильное помещение, прачечная)</p>	<p>декораций, камер пылеудаления, помещений лебедок противопожарного занавеса, аккумуляторных, трансформаторных подстанций, электрошитовых и других пожароопасных помещений необходимо предусматривать в соответствии с СП 4.13130, для вентиляционных камер - в соответствии с СП 7.13130 СП 4.13130.2013 п. 4.17 В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды. Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п.п. 37(1). Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88 ч.8 Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре.</p>	
---	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в дом государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей и арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



(подпись)

Начальник ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО
Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Свердловской области А.И. Бугреев
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"06" февраля 2020 г. М.Л.П. *



(подпись)

Старший инспектор ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО
Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Свердловской области В.Ю. Мамедова
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"06" февраля 2020 г. М.Л.П. *




(подпись)

Инспектор ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО
Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Свердловской области В.А. Труфанов
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"06" февраля 2020 г. М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

Старший инспектор В.Ю. Мамедова С.А.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)
06 февраля 2020 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575789

Владелец Гаянова Светлана Анатольевна

Действителен с 05.05.2022 по 05.05.2023